

Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Prot. N. _____

Partenza 2014/16345
20/11/2014

Modena, _____



Spett.le
Studio tecnico Lorenzoni
alla c.a. Ing. Enrico Lorenzoni
Pec: enrico.lorenzoni@ingpec.eu

FM/fm
Area Tecnica
Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro
Geom Flavio Morselli

OGGETTO: Parere di competenza per la gestione delle acque meteoriche derivanti dal comparto denominato "Comparto Albertini" sito in Comune di S. Cesario sul Panaro tra le vie S.P. di Castelfranco Emilia e Via delle Fosse. Bacino Canal Torbido.

In risposta alla documentazione inviata e registrata al ns prot. 16130 del 18/11/2014, relativa alla gestione delle acque meteoriche nel comparto in oggetto considerato che:

- il Piano in oggetto, ricade nel bacino dello Canal Torbido e deve recapitare le acque meteoriche totalmente nello scolo stesso senza alterarne il regime idraulico;
- l'insediamento abitativo in oggetto, prevede lo scarico delle acque meteoriche, derivanti da una superficie impermeabilizzata calcolata di circa 27.000 m²;
- i volumi di laminazione progettati sono realizzati da n. 1 vasca interrata con un accumulo temporaneo di 1.350 m³.

In merito alla scelta progettuale che interessa lo smaltimento delle acque meteoriche del Comparto in oggetto siamo con la presente ad esprimere, per quanto di competenza, **parere idraulico favorevole** condizionato alle seguenti prescrizioni:

- la bocca tarata posta a valle della vasca di laminazione dovrà essere realizzata con la posa di una tubazione DN160 che s'immetterà a sua volta nel Canal Torbido. Nel punto d'immissione nel Canale dovrà essere presente un pozzetto d'ispezione che consenta di verificare la corretta funzionalità;
- in uscita dal sistema di laminazione non potrà esistere alcun manufatto di troppo pieno;
- l'opera d'immissione che interessa il Canal Torbido potrà essere realizzata solo dopo il rilascio di regolare concessione da parte del STBPO di Modena;
- a conclusione dei lavori si richiede l'invio del verbale di collaudo che attesti la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Per eventuali chiarimenti in merito si potrà far riferimento ai nostri tecnici presenti presso la sede di San Giovanni in Persiceto.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)

V:\moreich\Documenti Word Reich\9. Giovanni in Persiceto\Flavio Morselli\2014-16130_parere.doc

Uffici periferici:

41037 MIRANDOLA (MO) – Via Statale Sud, 35 – Tel. 0535 20100 – Fax 0535 25464
44012 BONDENO (FE) – Via Vittorio Veneto, 48/50 – Tel. 0532 893010 – Fax 0532 892966
40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – Via Circonvallazione Dante, 44 – Tel. 051 6875211 – Fax 051 821358